

Stronie, dnia 13.10 2021 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZWZ.271.8.2021 w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.

Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w miejscowości Stronie wraz z wymianą dachu.

działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019), informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy dotychczasowy kocioł węglowy zostaje jako uzupełnienie źródła ciepła?
ODP: Tak
2. Jak należy interpretować zapis z wytycznych do pomp ciepła?
„Przyjmując okresy przejściowe do grzania (wiosna /jesień) założono montaż 2 kaskad pomp ciepła oraz zużycie około 20 000 kWh
Zakłada się montaż 2 pomp wysokotemperaturowych 14kW o łącznej mocy 28 kW”
Czy mają to być dwie kaskady, gdzie każda składa się z dwóch pomp o mocy 14kW co daje łącznie moc pomp 56kW czy jedna o mocy 28 kW?
ODP: Jedna kaskada o mocy 28kW
3. Czy przy zachowaniu rozwiązania kaskadowego możliwa jest inna niż wskazana konfiguracja jednostek?
ODP: Tak – równoważna zapewniająca dogrzanie w okresach przejściowych i przejście na ogrzewanie dotychczasowe w pozostałym okresie grzewczym.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

termin składania ofert i ich otwarcia - pozostaje bez zmian.

Publikacja:

1. Strona internetowa Zamawiającego BIP
3. miniPortal

Zuzanna Wojta
Krzysztof Golebiowski
SEKRETARZ GMINY