

GMINA STROMIEC

woj. mazowieckie, pow. białobrzegi

26-804 Stromiec, ul. Piaski 4

NIP 798-142-60-72, REGON 670224025

tel. 48 619 10 20, fax 48 619 10 12

ZWZ.271.8.2021

Stromiec, dnia 07.10 2021 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZWZ.271.8.2021 w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.

Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w miejscowości Stromiec wraz z wymianą dachu.

działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019), informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Proszę o informację o zapotrzebowaniu budynku na ciepło na cele c.o. bądź moc zaproponowanych urządzeń.

ODP:

Zapotrzebowanie na ciepło zostało obliczone na podstawie rocznego zużycia ekogroszku 20 ton.

Wartość energetyczna węgla 8kWh/kg.

$20\ 000\ \text{kg} \times 8\ \text{kWh/kg} = 160\ 000\ \text{kWh}$ wartość energetyczna spalonego paliwa.

Przy piecach na ekogroszek należy przyjąć sprawność ok 65%

$160\ 000\ \text{kWh} \times 0,65 = 104\ 000\ \text{kWh}$

Czas pracy pompy ciepła w trybie pracy on/off należy przyjąć ok 2000h.

$104\ 000\ \text{kWh} / 2000\text{h} = 52\text{kW}$.

Są to wartości dla całosezonowego ogrzewania budynku.

Przyjmując okresy przejściowe do grzania (wiosna /jesień) założono montaż 2 kaskad pomp ciepła oraz zużycie około 20 000 kWh

Moc zaproponowanych urządzeń przedstawiono w Wytycznych Pomp Ciepła – 2x14 kW

2. Proszę o informację o zapotrzebowaniu budynku na ciepło na cele c.w.u. (charakterystyka pracy instalacji)

ODP:

Średniodobowe zużycie – brak danych

Ilość użytkowników c.w.u. – max 15 osób.

Ilość i rodzaj urządzeń sanitarnych – 2 wanny, 1 prysznic, 5 wc

Preferowana pojemność zasobników

Preferowana pojemność zasobników c.w.u. c.w.u. 300L

3. Rodzaj systemu ogrzewania budynku – grzejnikowe.

4. Parametry instalacji c.o. – brak danych.

Zgodnie z zapisem w SWZ wykonawca przed złożeniem oferty powinien odbyć wizję lokalną w celu przygotowania rzetelnej oferty obejmującej wszystkie niezbędne prace.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

termin składania ofert i ich otwarcia - pozostaje bez zmian.

Otrzymują:


1. Wszyscy Wykonawcy

2. aa.

Publikacja:

1. Strona internetowa Zamawiającego BIP

3. miniPortal


Dariusz Piotrowski
SEKRETARZ GMINY