

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

z dnia 03 grudnia 2020 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamia, że została wydana decyzja znak: WA.ZUZ.3.4210.1717.2020.IM z dnia 03.12.2020 r. dla Gminy Stromiec, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wygaszenia w części decyzji Starosty Białobrzeskiego znak: ROŚ-6223/13/S/10/MG z dnia 05.08.2010 r., udzielającej Gminie Stromiec pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych, tj. studni głębinowej nr 3 oraz pobór wód podziemnych z wykonanego urządzenia wodnego (studni nr 3) zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 208/2 obręb Kolonia Sielce, gmina Stromiec dla potrzeb wodociągu wiejskiego Dobieszyn;
2. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Stromiec, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec na:
 - a) wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych, tj. studni głębinowej nr S-4 na działce o nr ewidencyjnym 208/1 obręb 0022 Kolonia Sielce, gmina Stromiec, powiat białobrzegi;
 - b) pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z dwóch studni, tj.:
 - istniejącej studni S-3 (otwór awaryjny) zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 208/2 obręb 0022 Kolonia Sielce, gmina Stromiec dla potrzeb wodociągu wiejskiego Dobieszyn w ilości:
 $Q \text{ max. s} = 0,0019 \text{ m}^3/\text{s}$
 $Q \text{ śr. d.} = 168,0 \text{ m}^3/\text{dobę}$
 $Q \text{ dop. roczne} = 61\,320,0 \text{ m}^3/\text{rok}$
 - projektowanej studni S-4 (otwór podstawowy) na działce o nr ewidencyjnym 208/1 obręb 0022 Kolonia Sielce, gmina Stromiec dla potrzeb wodociągu wiejskiego Dobieszyn w ilości:
 $Q \text{ max. s} = 0,0026 \text{ m}^3/\text{s}$
 $Q \text{ śr. d.} = 228,0 \text{ m}^3/\text{dobę}$
 $Q \text{ dop. roczne} = 83\,220,0 \text{ m}^3/\text{rok}$

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Młynarska 2, pok. 117, w godzinach od 8⁰⁰ – 15⁰⁰ **w terminie 14 dni** od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

DYREKTOR

Magdalena Filipiak

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia